

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ		ΑΝΩ ΚΩΜΗ - ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ - ΣΠΑΡΤΟ ΚΩΔ Ζ15_ΥΔΡΒ9			
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ		1834			
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	3	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ	
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ (Μ3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)	348	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	100	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ	0
ΠΗΓΕΣ					
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΙΜΕΙΑΣ (ΧΑΝΤΑΚΑΣ Ν1)-ΚΩΔ Α10 ΕΛΙΜΕΙΑΣ (ΧΑΝΤΑΚΑΣ Ν2)(ΕΦ)-ΚΩΔ Α11 ΕΛΙΜΕΙΑΣ (ΠΑΝΑΓΙΑΣ-ΚΗΠΩΝ)-ΚΩΔ Α12				

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΑΕΡΟΒΙΑ 37οC/ml	3/12/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	23
ΑΕΡΟΒΙΑ 37οC/ml	3/12/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	23
ΑΕΡΟΒΙΑ 37οC/ml	3/12/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΠΑΡΚΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	23
ΑΕΡΟΒΙΑ 22οC/ml	17/12/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	71
ΑΕΡΟΒΙΑ 22οC/ml	17/12/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΠΑΡΚΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	71
ΑΕΡΟΒΙΑ 22οC/ml	17/12/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	71

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΔΗ / 100ml	17/12/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	74
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΔΗ / 100ml	17/12/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	74
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΔΗ / 100ml	17/12/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΠΑΡΚΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	74
E-COLI / 100ml	17/12/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	74
E-COLI / 100ml	17/12/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	74
E-COLI / 100ml	17/12/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΠΑΡΚΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	74
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ / 100ml	17/12/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	74
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ / 100ml	17/12/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	74
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ / 100ml	17/12/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΠΑΡΚΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	74
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)	17/12/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0,29	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	70
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)	17/12/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0,38	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	70
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)	17/12/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΠΑΡΚΟ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0,33	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	70

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	17/12/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	490	2500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	70
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	17/12/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΠΑΡΚΟ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	487	2500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	70
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	17/12/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	483	2500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	70
ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)	17/12/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	11,1	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	70
ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)	17/12/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΠΑΡΚΟ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	11	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	70
ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)	17/12/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	10,9	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	70
ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,05	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,05	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,05	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
PH	17/12/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΠΑΡΚΟ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	8,22	6,5-9	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	70
PH	17/12/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	8,22	6,5-9	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	70
PH	17/12/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	8,22	6,5-9	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	4	70
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	14,2	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	4
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069311 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	15,2	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	4
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	14,0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	4
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	13,8	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	4
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,03	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,03	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,023	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (µg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,99	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (µg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	1,3	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	1,3	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΕΝΖΟΛΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΕΝΖΟΛΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΕΝΖΟΛΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
POLYCHLORINTA ED BIPHENYLS (PCBs) (µg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
POLYCHLORINTA ED BIPHENYLS (PCBs) (µg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
POLYCHLORINTA ED BIPHENYLS (PCBs) (µg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΟΡΙΟ (mg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,013	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΟΡΙΟ (mg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,01	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΟΡΙΟ (mg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,012	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΡΩΜΙΚΑ (µg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΡΩΜΙΚΑ (µg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΡΩΜΙΚΑ (µg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΚΑΔΜΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	< 0,035	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΚΑΔΜΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	< 0,035	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΚΑΔΜΙΟ (μg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	< 0,035	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΡΩΜΙΟ (μg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	7,0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΡΩΜΙΟ (μg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	5,4	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΡΩΜΙΟ (μg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	6,8	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,007	2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,001	2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,004	2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,05	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,05	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,05	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
1-2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	3	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
1-2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	3	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
1-2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	3	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (µg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (µg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (µg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,2	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,2	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,22	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (µg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,33	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (µg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,076	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (µg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,34	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (µg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (µg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	< 0,04	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (µg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΝΙΚΕΛΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,41	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΝΙΚΕΛΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,38	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΝΙΚΕΛΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,38	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΡΓΙΛΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΡΓΙΛΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΡΓΙΛΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<5	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<5	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<5	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,003	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,0021	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,0052	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΑΝΑΔΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	1,1	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΑΝΑΔΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	1,2	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΑΝΑΔΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	1,2	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤ Α (mg/l O)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,5	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤ Α (mg/l O)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,5	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤ Α (mg/l O)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,5	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	14	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	13	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	9	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	3,1	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	3,5	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	3,9	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΑΙΘ ΕΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΑΙΘ ΕΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΑΙΘ ΕΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΓΟΝΟΜΕ ΘΑΝΙΑ (µg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	2,200	100	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΓΟΝΟΜΕ ΘΑΝΙΑ (µg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	7,4	100	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΓΟΝΟΜΕ ΘΑΝΙΑ (µg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	20,0	100	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΣΕΛΗΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,37	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΣΕΛΗΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,31	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΣΕΛΗΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	< 0,25	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΤΟC (mg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,29	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΤΟC (mg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,29	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΤΟC (mg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,25	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΗΝΟ (μg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΗΝΟ (μg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΗΝΟ (μg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	3,800	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	1,7	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	2,7	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	4,00	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	1,00	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	6,00	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	3,0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	1,200	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	5,900	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
POLYCHLORITAE D TERPHENYLES	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
POLYCHLORITAE D TERPHENYLES	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
POLYCHLORITAE D TERPHENYLES	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	16,9	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	14,0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	17,2	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	< 0,05	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ/ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (mg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ/ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (mg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ/ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (mg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	53	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	4
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	54	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	4
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	52	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	4
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069311 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	52	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	4

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069311 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	34	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	4
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	34	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	4
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	32	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	4
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	35	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	4
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,23	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,27	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,36	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	7,2	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	7	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	7,3	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	305	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	300	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	309	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO ₃)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	252	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO ₃)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	248	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO ₃)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	255	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	220	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	236	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	238	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΕΝΖΟ-Α-ΠΥΡΕΝΙΟ (μg/lit)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΕΝΖΟ-Α-ΠΥΡΕΝΙΟ (μg/lit)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΕΝΖΟ-Α-ΠΥΡΕΝΙΟ (μg/lit)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (μg/lit)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (μg/lit)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (μg/lit)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (mSv/year)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069351, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/727/17-1-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,1	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (mSv/year)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069346, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/722/17-1-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,1	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (mSv/year)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069343, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/719/17-1-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,1	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ A(mBq/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069351, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/727/17-1-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ A(mBq/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069343, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/719/17-1-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ A(mBq/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069346, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/722/17-1-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Β(mBq/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069343, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/719/17-1-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Β(mBq/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069346, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/722/17-1-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Β(mBq/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069351, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/727/17-1-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ (mg/l)	25/11/2024	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069384 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ (mg/l)	25/11/2024	ΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069389 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		3
ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ (mg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069381 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		3
ΑΛΟΓΟΝΟΟΞΙΚΑ ΟΞΕΑ (µg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069311 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	60	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΟΥΡΑΝΙΟ (µg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069311 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	1,1	30	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΧΛΩΡΙΚΑ (mg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069311 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,25	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΧΛΩΡΙΩΔΗ (mg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069311 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,25	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΜΙΚΡΟΚΥΣΤΙΝΗ (µg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069311 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΣΥΝΟΛΟ PFAS (µg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069311 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,1	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
BISPHENOL A (µg/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069311 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	2,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
17ΒΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (ng/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069311 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΕΝΝΕΪΛΟΦΑΙΝΟ ΛΗ(ng/l)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069311 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	300	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΣΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΛΙΦΑΓΟΙ(PFU/100ml)	25/11/2024	ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00069285 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<1	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1