

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ		ΚΟΙΛΑΔΑ - ΚΡΕΜΑΣΤΗ- ΚΙΣΣΑ - ΧΑΜ.ΖΩΝΗ ΚΩΔ Ζ20_ΥΔΡΒ10			
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ		388			
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	10	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ	3
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ (Μ3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)	78	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	2,1	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ	98
ΠΗΓΕΣ	Ζ.ΠΗΓΗ-ΚΩΔ Ε2 ΕΡΜΑΚΙΑΣ-ΚΩΔ Κ37 ΓΚΙΩΝΑΣ-ΚΩΔ Κ38				
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	ΝΓ8-ΚΩΔ Κ35 Γ6(ΔΚ2)-ΚΩΔ Κ39 Γ7(ΔΚ3)-ΚΩΔ Κ40 Γ5(ΔΚ1)-ΚΩΔ Κ41 Γ8(ΔΚ4)-ΚΩΔ Κ42 Γ11(ΔΚ5)-ΚΩΔ Κ43 Γ4(ΔΚ10)-ΚΩΔ Κ44 Γ3(ΔΚ9)-ΚΩΔ Κ45 Γ2(ΔΚ7)-ΚΩΔ Κ46 ΔΚ8(Γ10)-ΚΩΔ Κ47				

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΑΕΡΟΒΙΑ 37οC/ml	2/12/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	18
ΑΕΡΟΒΙΑ 37οC/ml	2/12/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	18
ΑΕΡΟΒΙΑ 37οC/ml	2/12/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	18
ΑΕΡΟΒΙΑ 22οC/ml	16/12/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	2	71
ΑΕΡΟΒΙΑ 22οC/ml	16/12/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΜΝΗΜΑΤΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	1	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	2	71
ΑΕΡΟΒΙΑ 22οC/ml	16/12/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	38	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	2	71

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΔΗ / 100ml	16/12/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	2	71
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΔΗ / 100ml	16/12/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	2	71
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΔΗ / 100ml	16/12/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΜΝΗΜΑΤΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	2	71
E-COLI / 100ml	16/12/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΜΝΗΜΑΤΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	2	71
E-COLI / 100ml	16/12/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	2	71
E-COLI / 100ml	16/12/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	2	71
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ / 100ml	16/12/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	2	71
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ / 100ml	16/12/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	2	71
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ / 100ml	16/12/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΜΝΗΜΑΤΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0	0	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	2	71
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)	16/12/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΜΝΗΜΑΤΑ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0,96	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	2	71
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)	16/12/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0,94	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	2	71
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)	16/12/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	0,45	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	2	71

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	16/12/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	328	2500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	2	71
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	16/12/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	336	2500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	2	71
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)	16/12/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΜΝΗΜΑΤΑ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	334	2500	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	2	71
ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)	16/12/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	3	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	71
ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)	16/12/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΜΝΗΜΑΤΑ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	2,8	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	71
ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)	16/12/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	2,5	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	71
ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,07	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	5
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,05	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	5

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,05	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	5
PH	16/12/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΜΝΗΜΑΤΑ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	8,13	6,5-9	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	2	71
PH	16/12/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	8,1	6,5-9	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	2	71
PH	16/12/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)	8,11	6,5-9	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	2	71
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	8,4	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	7
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	8	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	7
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	8,4	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	7
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070108 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	8,2	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	7
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (µg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	< 0,05	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (µg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,052	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (µg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,071	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΕΝΖΟΛΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΕΝΖΟΛΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΕΝΖΟΛΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
POLYCHLORINTA ED BIPHENYLS (PCBs) (µg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
POLYCHLORINTA ED BIPHENYLS (PCBs) (µg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
POLYCHLORINTA ED BIPHENYLS (PCBs) (µg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΟΡΙΟ (mg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,004	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΟΡΙΟ (mg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,003	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΟΡΙΟ (mg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,004	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΡΩΜΙΚΑ (µg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΡΩΜΙΚΑ (µg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΡΩΜΙΚΑ (µg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΚΑΔΜΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	< 0,035	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΚΑΔΜΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	< 0,035	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΚΑΔΜΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	< 0,035	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΡΩΜΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,36	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΡΩΜΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,36	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΡΩΜΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,4	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,001	2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,001	2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,003	2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,05	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,05	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,05	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
1-2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	3	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
1-2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	3	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
1-2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	3	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (µg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (µg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (µg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,2	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,2	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,2	1,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (µg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,097	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (µg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,052	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (µg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	< 0,05	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (µg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	< 0,04	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (µg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (µg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΝΙΚΕΛΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΝΙΚΕΛΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΝΙΚΕΛΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (μg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (μg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (μg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΡΓΙΛΙΟ (μg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	14	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΡΓΙΛΙΟ (μg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	15	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΡΓΙΛΙΟ (μg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	14	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<5	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,00125	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,00125	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,2	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΑΝΑΔΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,16	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΑΝΑΔΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,18	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΑΝΑΔΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,16	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤ Α (mg/l O)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,5	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤΑ A (mg/l O)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,5	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤΑ A (mg/l O)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,5	5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	6	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	6	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	6	250	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	1,5	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,74	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,78	200	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΑΙΘ ΕΝΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΓΟΝΟΜΕ ΘΑΝΙΑ (µg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	4,1	100	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΓΟΝΟΜΕ ΘΑΝΙΑ (µg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	1,1	100	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΓΟΝΟΜΕ ΘΑΝΙΑ (µg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	100	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΣΕΛΗΝΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	< 0,25	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΣΕΛΗΝΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	< 0,25	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΣΕΛΗΝΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	< 0,25	20	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΤΟC (mg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,24	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΤΟC (mg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,24	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΤΟC (mg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,24	ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙΟ (μg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙΟ (μg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙΟ (μg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	10	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	2,6	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	1,1	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	1,5	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
POLYCHLORITAE D TERPHENYLES	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
POLYCHLORITAE D TERPHENYLES	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
POLYCHLORITAE D TERPHENYLES	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<5	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<5	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<5	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,15	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,13	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,093	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ/ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (mg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ/ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (mg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ/ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (mg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	55	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	7
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	57	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	7
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070108 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	56	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	7
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	58	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	7

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070108 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	1,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	7
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	1,6	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	7
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	1,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	7
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	1,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	7
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,1	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,1	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,1	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	177,9	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	163,4	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	179,1	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO ₃)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	148	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO ₃)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	147	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO ₃)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	135	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	134	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	126	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	132	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	0	3
ΒΕΝΖΟ-Α-ΠΥΡΕΝΙΟ (μg/lit)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΕΝΖΟ-Α-ΠΥΡΕΝΙΟ (μg/lit)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΕΝΖΟ-Α-ΠΥΡΕΝΙΟ (μg/lit)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,01	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (μg/lit)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (μg/lit)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (μg/lit)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (mSv/year)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070045, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414-751/17-1-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,1	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (mSv/year)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070046, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414-752/17-1-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,1	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (mSv/year)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070044, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/750/17-1-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,1	0,1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Α(mBq/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070045, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414-751/17-1-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Α(mBq/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070046, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414-752/17-1-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Α(mBq/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070044, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/750/17-1-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Β(mBq/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070046, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414-752/17-1-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Β(mBq/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070044, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414/750/17-1-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Β (mBq/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070045, ΑΡ ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ 414-751/17-1-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ)	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1	3
ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ (mg/l)	26/11/2024	ΘΥΜΑΡΙΑ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070175 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		3
ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ (mg/l)	26/11/2024	ΚΡΕΜΑΣΤΗ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΠΑΡΚΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070174 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		3
ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ (mg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070173 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		3
ΑΛΟΓΟΝΟΟΞΙΚΑ ΟΞΕΑ (µg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070108 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	60	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΟΥΡΑΝΙΟ (µg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070108 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,1	30	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΧΛΩΡΙΚΑ (mg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070108 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0,013	0,25	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΧΛΩΡΙΩΔΗ (mg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070108 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	0,25	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΜΙΚΡΟΚΥΣΤΙΝΗ (µg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070108 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΣΥΝΟΛΟ PFAS (µg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070108 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<0,1	0,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
BISFENOL A (µg/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070108 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	2,5	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
17ΒΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (ng/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070108 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	1	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΕΝΝΕΪΛΟΦΑΙΝΟ ΛΗ(ng/l)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070108 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	0	300	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1
ΣΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΛΙΦΑΓΟΙ(PFU/100ml)	26/11/2024	ΚΟΙΛΑΣ (ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΟΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2024-00070091 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS)	<1	50	ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ		1